

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR
ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS
D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE)
METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

BALLAST FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, S.A.
PI MALPICA, CL E, 11
50016 ZARAGOZA (Spain)Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, S.A.
PI MALPICA, CL E NAVE 11
50016 ZARAGOZA (Spain)Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

SAME AS ABOVE

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

240 V~; 50 Hz; 130 °C; To build-in

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

ELT

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. de typeAC1-18/24-D-SC-1; AC1-2/24-B2-SC; AC1-26/24-SC;
AC1-4/24-B2-SC; AC1-6/24-B2-SCAdditional information (if necessary may also be reported on
page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page) Additional Information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laIEC 60921:2004 + A1:2006
IEC 61347-1:2007 + A1:2010 + A2:2012
IEC 61347-2-8:2000 + A1:2006As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this
Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence
qui constitue partie de ce Certificat

201410130265-2 to -6, 201410130265-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR)
Cl Génova, 6
ES-28004 MADRID (SPAIN)AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Date: 2014-12-09

Signature: Avelino BRITO
Chief Executive Officer

ANNEX TO CB CERTIFICATE N° ES1518

CERTIFIED REFERENCES AND THEIR PRINCIPAL CHARACTERISTICS

BALLAST FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS

Type Reference	Trade Mark	Rated voltage and frequency	Lamps type and rated power	Rated winding temperature (tw)	Rated winding temperature rise	Classification of the ballast	General features
AC1-18/24-D-SC-1	ELT	240 V~; 50 Hz	Fluorescent; 1 x 18 W TC-D	130 °C	55/120 °C	To build-in	PF: 0,46; 0,22 A; terminals connection
AC1-2/24-B2-SC	ELT	240 V~; 50 Hz	Fluorescent; 1 x 18/20 W	130 °C	55/100 °C	To build-in	PF: 0,30; 0,37 A; terminals connection
AC1-26/24-SC	ELT	240 V~; 50 Hz	Fluorescent; 1 x 24 W, 1 x 26 W	130 °C	60/120 °C	To build-in	24 W - 0,345 A - PF: 0,41; 26 W - 0,325 A - PF: 0,44; terminals connection
AC1-4/24-B2-SC	ELT	240 V~; 50 Hz	Fluorescent; 1 x 36/40 W	130 °C	55/160 °C	To build-in	PF: 0,44; 0,43 A; terminals connection
AC1-6/24-B2-SC	ELT	240 V~; 50 Hz	Fluorescent; 1 x 58/65 W	130 °C	55/140 °C	To build-in	PF: 0,44; 0,67 A; terminals connection

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación